



Information Veolia, Activité Eau

Mouret (12) : Casse sur canalisation d'eau potable

Lundi 15 janvier 2018

Territoire Aveyron

Mardi 9 janvier, un glissement de terrain au lieu-dit La Jutgie sur la commune de Mouret a causé successivement 2 ruptures de canalisations d'eau potable provoquant une coupure d'eau pour les 300 abonnés du secteur concerné.

Durant toute la nuit, les équipes de Veolia se sont mobilisées pour procéder aux réparations.

Le rétablissement de l'approvisionnement en eau a pu se faire dès 6h00 le mercredi 10 janvier.

Remplacement de
50 mètres
de canalisation en fonte
verrouillée pression 25 bars

11 heures
d'intervention d'urgence

Moyens engagés
2 entreprises de terrassement
1 équipe de 4 agents Veolia
une pelle mécanique
une pelle de 10 tonnes

Communes impactées
Mouret, Pruines,
Villecomtal , Nauviale

Financement des réparations
SMAEP Montbazens -Rignac

